

# 小 中 学 校 耐 震 改 修 計 画 ( 改 定 )

年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
改 修 場 所	大和田小学校 屋内運動場		八千代台西小学校 屋内運動場		八千代台東小学校 屋内運動場		米本小学校 校舎		八千代台東小学校 校舎		阿蘇小学校 校舎		睦小学校校舎		
	Is値	0.07	Is値	0.18	耐力度数	3,848	Is値	0.38	Is値	0.22	Is値	0.44	Is値	0.50	
	判定後Is値	0.16	判定後Is値	0.01	判定後Is値		判定後Is値		判定後Is値	0.24	判定後Is値		判定後Is値		
	改修後Is値	0.70	改修後Is値	0.75	改修後Is値		改修後Is値				改修後Is値		改修後Is値		
	大和田西小学校 屋内運動場		西高津小学校 屋内運動場		村上北小学校 屋内運動場		八千代台東第二小学校 校舎		南高津小学校 校舎		高津中学校 校舎				
	Is値	0.09	Is値	0.18	Is値	0.36	Is値	0.21	Is値	0.38	Is値				0.41
	判定後Is値	0.29	判定後Is値	0.01	判定後Is値	0.36	判定後Is値	0.31	判定後Is値		判定後Is値				
	改修後Is値	0.87	改修後Is値	0.77	改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値				
	大和田南小学校 屋内運動場		阿蘇小学校 屋内運動場		八千代中学校 屋内運動場		大和田小学校 校舎		大和田南小学校 校舎		勝田台南小学校 校舎				
	Is値	0.12	Is値	0.18	Is値	0.47	Is値	0.31	Is値	0.31	Is値				0.47
	判定後Is値	0.24	判定後Is値	0.14	判定後Is値	0.52	判定後Is値		判定後Is値		判定後Is値				
	改修後Is値	0.97	改修後Is値	0.73	改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値				
	高津中学校 屋内運動場		勝田台南小学校 屋内運動場		村上東中学校 屋内運動場		八千代台小学校 校舎		大和田中学校 校舎		村上小学校 校舎				
	Is値	0.26	Is値	0.05	Is値	0.67	Is値	0.28	Is値	0.37	Is値				0.49
	判定後Is値	0.21	判定後Is値	0.04	判定後Is値	0.41	判定後Is値	0.44	判定後Is値		判定後Is値				
	改修後Is値	0.93	改修後Is値	0.79			改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値				
	勝田台中学校 屋内運動場		勝田台小学校 屋内運動場		八千代台西小学校 校舎		八千代中学校 校舎		阿蘇中学校 校舎		勝田台小学校 校舎				
	Is値	0.27	Is値	0.11	Is値	0.25	Is値	0.30	Is値	0.39	Is値				0.50
	判定後Is値	0.12	判定後Is値	0.06	判定後Is値	0.27	判定後Is値		判定後Is値		判定後Is値				
	改修後Is値	0.89	改修後Is値	0.76	改修後Is値				改修後Is値		改修後Is値				
	大和田中学校 屋内運動場		米本小学 屋内運動場		大和田西小学校 校舎		西高津小学校 校舎		勝田台中学校 校舎		村上東中学校 校舎				
	Is値	0.12	Is値	0.18	Is値	0.28	Is値	0.30	Is値	0.41	Is値				0.57
	判定後Is値	0.22	判定後Is値	0.18	判定後Is値	0.62	判定後Is値		判定後Is値		判定後Is値				
	改修後Is値	改築中	改修後Is値	0.73	改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値				
	米本南小学 屋内運動場		米本南小学校 校舎		八千代台西中学校 校舎		高津小学校 校舎								
	Is値	0.26	Is値	0.26	Is値	0.40	Is値				0.57				
	判定後Is値		判定後Is値	0.46	判定後Is値		判定後Is値								
	改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値								
睦中学校 校舎		村上東小学校 校舎		村上北小学校 校舎		阿蘇中学校 技術棟				睦中学校 技術棟					
Is値	0.31	Is値	0.55	Is値	0.60	Is値				0.08	Is値	0.25			
判定後Is値		判定後Is値		判定後Is値		判定後Is値					判定後Is値				
改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値					改修後Is値				
Is値		Is値		Is値		Is値					Is値				
判定後Is値		判定後Is値		判定後Is値		判定後Is値					判定後Is値				
改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値		改修後Is値					改修後Is値				

※ 耐震改修予定の学校については実施設計により変更が想定される場合があります。